

# 質 疑 回 答 書

令和6年6月26日

業 者 各 位

徳島市上下水道事業管理者  
上下水道局長 石 川 稔 彦

次のとおり回答いたします。

番号	図面 番号	設計書 等	質 問 事 項	回 答
1	9. 特 記仕 様書	P. 16	土木設計の対象として躯体が入っていますが、どのような作業を想定されていますか？	設備の改築に伴う躯体の変更等を想定しております。
2		設計書 P5	ポンプ、エンジン等の荷重変更が生じた場合において、土木建築の構造確認、設計が必要な場合は、別途設計変更とする理解でよろしいでしょうか。	貴見の通りです。
3			汚水分配槽の構造計算書は、ご提供いただけますか。	市所有の書類については貸与可能です。
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				